

Investor: Gmina Boronów, ul. Dolna 2, 42-283 Boronów

Nazwa opracowania:
**"BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
W GROJCU"**

Podpis

Tytuł rysunku:


PROFIL PODŁUŻNY SIĘGACZY KANALIZACJI SANITARNEJ

Data:	Skala	Nr rys.
08.2020r.	1:100 / 1:500	4

UWAGI

- ZASTOSOWAĆ RURY PVC-U LITE TYP CIĘŻKI SN8, SDR34:

- a) Ø200 x 5,9mm,
- b) Ø160 x 4,7mm,
- przed przystąpieniem do wszelkich prac ziemnych należy zlecić odpowiednie nadzory branżowe,
- rury układać na zagęszczonej podsypce piaskowej gr. 15cm, zasypka grubości 30cm,
- przed przystąpieniem do robót ziemnych należy ustalić dokładny przebieg uzbrojenia podziemnego - należy wykonać przekopy kontrolne. Nie wyklucza się istnienia uzbrojenia podziemnego niezainwentaryzowanego,
- na budowie należy dokonać weryfikacji rzędnych posadowienia sieci, - skrzyżowania z istn. infrastrukturą wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami.



OZNACZENIE PROFILU: POZIOM PORÓWNAWCZY		S7 295.00m n.p.m.	S8 296.00m n.p.m.	S9 295.00m n.p.m.	S10 296.00m n.p.m.	S11 295.00m n.p.m.	S12 296.00m n.p.m.
RZĘDNA TERENU ISTN.		306.23	306.10	306.00	306.03	306.39	306.71
RZĘDNA DNA KANAŁU		303.92 304.32	304.04 304.14	304.14 304.24	304.20 304.29	304.32 304.43	304.42 304.62 304.69
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	2.31 1.91	1.77	2.06 1.96	1.76	1.83	2.07	2.29 2.09 1.81
SPADKI, DŁUGOŚCI	2% 5.49m		2% 5.19m	2% 3.38m	2% 4.55m	2% 5.19m	2% 3.55m
ŚREDNICA, MATERIAŁ	Ø160	Ø160	Ø160	Ø160	Ø160	Ø160	Ø160
ODLEGŁOŚCI	0.00 5.49	0.00 5.19	0.00 3.38	0.00 4.55	0.00 5.19	0.00 5.19	0.00 3.55
HEKTOMETRY	S2 0	S3 0	T1 0	S4 0	S5 0	S6 0	S12 0