

Boronów, dnia 18.09.2020r.

OŚW.271.3.2020

dotyczy: **zapytania ofertowego na budowę ogrodzenia gminnego boiska przy ulicy Koszęcińskiej w Boronowie**

W nawiązaniu do zapytania ofertowego OŚW.271.3.2020 z dnia 14.09.2020r., poniżej przekazuję pytania potencjalnego oferenta wraz z odpowiedziami:

1.Jaki rodzaj panela ma być zastosowany? (stosujemy zazwyczaj 3D lub 2D).

Odp. **Panel ogrodzenia w kolorze RAL 5012, oczko 50x200 mm, średnica drutu pion/poziom – 5,00 mm.**

2.Jaki rodzaj mocowania panela do słupka?(stosujemy zazwyczaj obejmę na słupek).

Odp. **Zgodnie z dokumentacją techniczną oraz zaleceniami producenta systemu.**

3.Czy piłkochwyty jak i słupki ogrodzeniowe mogą być wykonane z profilu 80x80x3? Daje to lepszą stabilność i odporność na zniszczenie.

Odp. **Zgodnie z dokumentacją projektową należy wykonać:**

S1- Słupek profil zamknięty 40x 80gr. 4mm malowany na kolor RAL 5003;

S2- Słupek profil zamknięty 40x 60mm gr. 2mm malowany na kolor RAL 5003;

S3- Słupek profil zamknięty 10x 10cm gr. 3mm.

**Wójt Gminy Boronów
/-/ Krzysztof Bełkot**

a/a