



- UWAGI:
- ZASTOSOWAĆ RURY PVC-U LITE TYP CIĘŻKI SN8, SDR34: a) Ø160 x 4,7mm, b) Ø200 x 5,9mm,
 - przed przystąpieniem do wszelkich prac ziemnych należy zlecić odpowiednie nadzory branżowe,
 - rury układać na zagęszczonej podsypce piaskowej gr.15cm, zasypka grubości 30cm,
 - przed przystąpieniem do robót ziemnych należy ustalić dokładny przebieg uzbrojenia podziemnego - należy wykonać przekopy kontrolne. Nie wyklucza się istnienia uzbrojenia podziemnego niezinventaryzowanego,
 - na budowie należy dokonać weryfikacji rzędnych posadowienia sieci, realizację zadania skoordynować z równolegle prowadzonym projektem branży drogowej, energetycznej oraz kanalizacji deszczowej realizowanym przez Spółkę "GRAMAR",
 - rzędne wstaw studni dostosować do proj. niwelety drogi,
 - wykonywania z istn. infrastruktura skrzyżowania zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Jednostka projektowa:			
Inwentaryzacja:			
BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY KORFANTEGO W BORONOWIE			
Inwestor:			
GMINA BORONÓW UL. DOLNA 2, 42-283 BORONÓW			
adres inwestycji:		data:	
42-283 BORONÓW, droga ul. Korfantego, obrg: 0001 Boronów, karta mapy 2		01-2022r.	
specjalność:		masz:	
SANITARNIA		1:100-1:500	
PROFIL PODŁUŻNY KANALIZACJI SAN.		2	
Projektował:		Podpis:	
mgr inż. Rafał Gołaś		SLK894/PWS/17	
Sprawdził:		Podpis:	
mgr inż. Kamil Woszczyk		J.OO3907/PWS/18	