

Boronów, dnia 20.07.2012 r.

SE.271.7.2.2012

dot. przetargu nieograniczonego na „**Budowa oświetlenia ul. Pogodna oraz rozbudowa oświetlenia na ul. Tartacznej w Zumpach**”

Wójt Gminy Boronów z siedzibą w Boronowie przy ul. Dolnej 2, działając w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759. z późn. zm.) udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego, dotyczące treści SIWZ dla przedmiotowego przetargu.

Pytanie 1

Czy przy wycenie zadania 1 powinien zostać skalkulowany układ pomiarowy i szafa oświetleniowa, czy układ pomiarowy zostanie dostarczony przez TAURON Dystrybucja S.A?

Odp. Wykonawca powinien wycenić układ pomiarowy i szafę oświetleniową.

Pytanie 2

Które z podanych opraw w zadaniu nr 1 powinny zostać skalkulowane tj. oprawy SGS-103/70, oprawy SGS-101/70 czy oprawy LED LU2 56W IP65?

Odp. Należy wycenić oprawy **SGS-101/70**.

Pytanie 3

Czy przy wycenie zadania nr 1 powinno się skalkulować wysięgnik do słupa CS60-60 – 3 typu W1F10 – 0,5 m czy oprawa ma być montowana bezpośrednio na słupie?

Odp. Oprawa ma być montowana bezpośrednio na słupie.

Z poważaniem

a/a

WÓJT

mgr Ruffin Maichrzuk