



PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW SANITARNYCH PS m. Boronów ul. Młyńska

OZNACZENIA:

Elementy pompowni:

1 - pompa z oprzyrządowaniem do montażu stacjonarnego -kpl.2
2 - zawór zwrotny kulkowy DN 50 -szt. 2
3 - zawór odcinający kulkowy DN 50 - szt. 2
4 - kolektor połączeniowy AWAS DN 50 stal nierdzewna 60,3x2 -szt. 1
5 a+b - króciec dwukołnierzowy stal nierdzewna DN 50(60,3x2) -szt. 3
6 - polimerobetonowy zbiornik pompowni ø 1200 z płytą przykrywającą lekką wraz z drabinką eksploatacyjną -kpl. 1
7 - króciec ø 100 mm do wprowadzenia kabli zasilania i sterowania - szt. 1
8 a+b - króćce do podłączenia instalacji grawitacyjnej wentylacji pompowni

POMPY GRUNDFOS SEG.40.12.2.50B -szt. 2 (1+1rez.)

PARAMETRY PRACY:
- wydajność Q=2.6 l/s
- wysokość podnoszenia H=13,2 m
- nominalna moc silnikowa 1 pompy Pn=1,2 kW