

ZAPYTANIA DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**Rozbudowa Parku Gminnego w Gminie Boronów – etap II**”.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 oraz ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) Zamawiający w załączeniu przekazuje pytania do treści SWZ oraz udziela na nie odpowiedzi.

Pytanie nr 1.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podpisanie cesji z bankiem w celu uruchomienia kredytu, którego zabezpieczeniem będzie realizacja przedmiotu umowy?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zgodnie z zapisem § 15 ust. 3 załącznika numer 3 do specyfikacji warunków zamówienia, Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności, przysługującej mu z tytułu realizacji Umowy na osoby trzecie.

Pytanie nr 2:

Prosimy o sprecyzowanie w projekcie jaka właściwie tężnia jest zamawiana. Opis w pliku architektury wskazuje na tężnię z technologią podziemną i bez pełnej automatyki (słowa "wersja podstawowa" oraz jeden zbiornik, odstojnik itd.). W przedmiarze zaś widnieje "pełna automatyka", a do niej potrzebny jest dodatkowy zbiornik, dodatkowa pompa itd. Przewidziane jest też wejście do kanalizacji. Natomiast wg rysunków tężnia ma być w technologii naziemnej, zbiornik schowany pod podestem i tężnia stojąca bezpośrednio w zbiorniku. Brak kanalizacji i elementów pełnej automatyki. Prosimy o jednoznaczną zmianę: opis i rysunki muszą się uzupełniać a nie wykluczać. Sugerujemy zmianę opisu na tężnię z technologią naziemną i zbiornikiem schowanym pod podestem oraz bez automatyki - jest to lepsze rozwiązanie w takim terenie na jakim jest projektowana inwestycja. Wówczas rysunki byłyby poprawne. Z uwagi na powyższe (czas na zmianę projektu) prosimy o wydłużenie terminu na składanie ofert do 15 lutego 2024 r.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Tężnia powinna zostać wykonana tak jak na rysunkach. W załączeniu do pisma został zamieszczony skorygowany Projekt techniczny z poprawionym opisem tężni w punkcie 1.9.1.1. – nazwa załącznika ZAL_1_TĘŻNIA. Tężnia zostanie wykonana w technologii naziemnej bez automatyki, z wyprowadzeniem kanalizacji do bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe (odprowadzona zostanie do niego solanka z tężni na okres zimowy).

W związku z powyższym należy **nie uwzględniać** pozycji 25 w przedmiarze robót (pozycja określająca zastosowanie automatyki do tężni).

Zamawiający zmienia termin składania ofert do dnia 19.02.2024 r. do godziny 8:00

Pytanie nr 3:

Ring zgodnie z rysunkiem Z_PW_107 gdzie są dusze mgielne zamontowane średnica 22,1m (obwód 70mb.) Czy ma być wykonane z nierdzewki?

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zgodnie z punktem 1.12 opisu architektury, dopuszcza się wykonanie ringu ze stali nierdzewnej i malowanej proszkowo lub ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo.

W związku z wykonaniem ringów pierwszego etapu ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor czarny, preferuje się takie samo rozwiązanie.

Pytanie nr 4:

Na dole pod tymi dyszami mgielnymi jest odwodnienie. na rysunku 106. / oznaczone nr 12 Czy można zaoferować ze stali nierdzewnej?

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Dopuszcza się wykonanie odwodnienia ze stali nierdzewnej.

Pytanie nr 5:

Odwodnienie wokół fontanny nazwane jako koryto przelewowe. na rysunku nr 106 / oznaczone nr 7. Czy ma być wykonane z nierdzewki?

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Dopuszcza się wykonanie koryta ze stali nierdzewnej.

Pytanie nr 6:

Prosimy o informacje jaki ma być obwód drzew? W opisie jest napisane tylko C80f.

Odpowiedź na pytanie nr 6:

Drzewa o minimalnym obwodzie pnia na wysokości 1 metra 12 cm.

Pytanie nr 7:

Proszę o udostępnienie wizualizacji małej architektury (ławki i kosze).

Odpowiedź na pytanie nr 7:

W załączeniu zdjęcia przykładowych ławek i koszy na śmieci (nazwa załączników ZAL_2_ŁAWKA, ZAL_3_KOSZ).

Pytanie nr 8:

Zwracamy się z prośbą do Zmawiającego o udostępnienie wizualizacji elementów małej architektury.

Odpowiedź na pytanie nr 8:

W załączeniu zdjęcia przykładowych ławek i koszy na śmieci (nazwa załączników ZAL_2_ŁAWKA, ZAL_3_KOSZ).

Pytanie nr 9:

Prosimy o uszczegółowienie rysunku Z_PW108 DETAL NAWIERZCHNI PLACU ZABAW, gdyż nie jest pisana lub udostępnianie opisu warstw konstrukcyjnych nawierzchni, gdyż jest to niezbędne do prawidłowego skalkulowania kosztów.

Odpowiedź na pytanie nr 9:

Warstwy nawierzchni placu zabaw zostały opisane na rysunku "Z_PW_106 PLAC ZABAW Z FONTANNĄ". Ponadto załączamy rysunek "ZAL_4_Z_PW_108 DETAL NAWIERZCHNI PLACU ZABAW".

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) Zamawiający informuje, iż zmienia treść specyfikacji warunków zamówienia:

Nowy termin składania ofert ustala się do dnia:	19.02.2024 r. do godziny 8:00
Nowy termin wniesienia wadium ustala się do dnia:	19.02.2024 r. do godziny 8:00
Nowy termin otwarcia ofert ustala się do dnia:	19.02.2024 r. do godziny 9:00

1. W rozdział 13 pkt 1 SWZ:

JEST

Wykonawcy będą związani ofertą przez okres **30 dni**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Dzień ten jest pierwszym dniem terminu związania ofertą. Powyższe oznacza, iż termin związania ofertą upływa w dniu **12.03.2024 r.**

ZAMAWIAJĄCY ZMIENIA NA:

Wykonawcy będą związani ofertą przez okres **30 dni**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Dzień ten jest pierwszym dniem terminu związania ofertą. Powyższe oznacza, iż termin związania ofertą upływa w dniu **19.03.2024 r.**

2. W rozdział 18 pkt 1 SWZ:

JEST

Termin składania ofert upływa z dniem 12.02.2024 r. o godz. 08.00.

ZAMAWIAJĄCY ZMIENIA NA:

Termin składania ofert upływa z dniem 19.02.2024 r. o godz. 08.00.

3. W rozdział 18 pkt 6 SWZ:

JEST

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **12.02.2024 r. o godz. 9.00** na komputerze Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY ZMIENIA NA:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **19.02.2024 r. o godz. 9.00** na komputerze Zamawiającego.

Załączniki:

1. ZAL_1_TĘŻNIA: Projekt techniczny z poprawionym opisem tężni w punkcie 1.9.1.1.
2. ZAL_2_ŁAWKA: zdjęcia przykładowej ławki.
3. ZAL_3_KOSZ: zdjęcia przykładowego kosza na śmieci.
4. ZAL_4_Z_PW_108 DETAL NAWIERZCHNI PLACU ZABAW.