

Boronów, dnia 15.01.2015r.

OŚW.271.1.2016

dot. zapytania ofertowego: na opracowanie operatu wodnoprawnego na odprowadzenie ścieków oczyszczonych z oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w miejscowości Dębowa Góra, gm. Boronów.

Informuję, iż do w/w postępowania zostało złożone pytanie, poniżej przekazuję treść zapytania wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie nr 1

W załączonym projekcie budowlanym (plik "projekt\_budowlany oczyszczalnia Dębowa Góra.pdf") na stronie 13 w szóstym akapicie jest zapis: "W rejonie oczyszczalni ścieków (otwór nr 2) wodę gruntową nawiercono w piaskowcach (na głębokości 3,2 m), która stabilizowało się 1,28 m ppt, jednakże woda gruntowa nie stanowi użytkowego poziomu wodonośnego."

Proszę o sprawdzenie czy taki zapis znajduje się również w ww. dokumentacji geologicznej

Odpowiedź:

W dokumentacji geologicznej na stronie 6 znajduje się następujący zapis „...W sondzie nr 2 nawiercono w piaskowcach (na głębokości 3,2m) jedno napięte zwierciadło wody gruntowej, które stabilizowało się na poziomie - 1,28m ppt (311,72 m. n.p.m dnia 20.04.2005r.)...". Opracowanie geotechniczne w załączeniu.

  
WÓJT  
mgr Rulin Majchrzyk

A/a